

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ

ӨФӨ КАЛАҢЫ КАЛА ОКРУГЫ
ХАКИМИӘТЕНЕН
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ
ӨФӨ КАЛАҢЫ КАЛА ОКРУГЫНЫҢ



«ИКЕ ТАПҚЫР СОВЕТТАР СОЮЗЫ ГЕРОЙЫ
МУСА ҒАЙСИН УЛЫ ГӘРӘЕВ ИСЕМЕНДӘГЕ
БАШЛАНҒЫС ОСОУҒА ӘЗЕРЛӘУСЕ
ӨФӨ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕУ
ИНТЕРНАТ-МӘКТӘБЕ»

МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ
ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ

450010, Өфө к., Осоусылар ур., 2/4
Тел.: (347) 242-74-30,
E-mail: ufakadet@mail.ru

ОКПО 52978962, ОГРН 1030204441519,
ИНН 0277047400/КПП 027701001

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УФИМСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА – ИНТЕРНАТ
С ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЛЁТНОЙ ПОДГОТОВКОЙ
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГАРЕЕВА МУСЫ ҒАЙСИНОВИЧА»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

450010, г.Уфа, ул. Лётчиков, 2/4
Тел.: (347) 242-74-30,
E-mail: ufakadet@mail.ru

от 04.11.2019 № 168
На № _____ от _____

Ленинский районный суд г.Уфы
Республики Башкортостан

12 НОЯ 2019

Вх. № _____

Кол-во листов _____

В Ленинский районный суд г. Уфы
г. Уфа, ул. Аксакова, д.71

Заявитель: МАОУ УОШИ с ПЛП
г. Уфа, ул.Летчиков, д.2/4

Дело 2-166/2017

В производстве Ленинского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан находится дело № 2-166/2017 по исковому заявлению Прокурора Ленинского района г. Уфы Республики Башкортостан к Муниципальному автономному образовательному учреждению «Уфимская общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Гареева Мусы Гайсиновича» городского округа город Уфа Республики Башкортостан о возложении обязанности по устранению нарушений требования пожарной безопасности.

25.01.2017 г. Ленинским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан было вынесено решение о устранении выявленных нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно:

- по всему периметру здания кадетского корпуса, смонтировать ограждения на кровле;

-увеличить ширину лестничного марша в здании столовой, установив расстояние не менее 1,2 м.

24.10.2018 г. Муниципальным автономным образовательным учреждением «Уфимская общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени дважды героя Советского Союза Гареева Муссы Гайсиновича» городского округа город Уфа Республики Башкортостан было направлено обращение в адрес Управления надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ


МЧС России по РБ о необходимости установки ограждения на кровле здания расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Летчиков, 2/4. На которое был получен ответ от 26.10.2018 г. о том что в соответствии с п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в здания с уклоном кровли до 12 % включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) менее 10 м ограждение на кровле не требуется.

В здании столовой ширина лестничного марша, ведущего на второй этаж-1,2 м., соответствует фактическим нормам (п.6.29. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

Приложение: на 1 листе.

Директор

12.11.19



Ф.Р. Султангулов



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Управление надзорной деятельности и
профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Уфе

ул. Октябрьской революции, 14, г. Уфа, 450000
Телефон: (347) 272-82-03, 273-20-60 Факс (347) 272-82-03
Единый телефон доверия: 233-99-99

16 10 2018 № 1124-2-4-22

на _____ от _____

Директору МАОУ «Уфимская
общеобразовательная школа-
интернат с первоначальной
летней подготовкой имени
дважды Героя Советского
Союза М.Г. Гареева» ГО г.
Уфа Р.Б.
Султангулову Ф.Р.

г. Уфа, ул. Летчиков, 2/4

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
УНДиПР ГУ МЧС России по РБ сообщает, что Ваше обращение (вх №2588
от 24.10.2018 г.) по необходимости установки ограждения на кровле здания
расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Летчиков, 2/4 рассмотрено.

В ходе рассмотрения обращения, сообщаем следующее, в соответствии
с п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в
зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или
верха наружной стены (парапета) менее 10 м ограждение на кровле не
требуется.

Начальник ОНД и ПР по г. Уфе
УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ
полковник внутренней службы

Р.Р.Хабибов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963418020

Владелец Султангулов Фаниль Радикович

Действителен с 09.12.2023 по 08.12.2024